

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANT.: Bases Licitación "Construcción Señalética, Paradero y Otros, Acceso Zona de Respaldo Puerto Arica".


MAT.: Remite Respuestas a Consultas.

SEÑORES
LICITANTES
PROPUESTA PÚBLICA EPA 04/2016
PRESENTE

Arica, 01 de Marzo de 2016.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitación Pública N° 04/ 2016 relativa a los trabajos de "Construcción Señalética, Paradero y Otros, Acceso Zona de Respaldo Puerto Arica", Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con aclaratoria y respuestas a las consultas:

Aclaratoria N° 1: Se establece fundaciones para señales verticales



Perfil y altura H, de acuerdo a 4.303.001 M.C.



Pregunta N° 1

Se necesita dimensiones de letreros verticales de identificación (ID)

- 1.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°1 (ARICA AEROPUERTO)
- 2.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°2 (TACNA AEROPUERTO/ZEAP - EMPRESA PORTUARIA ARICA PUERTA AMERICA)
- 3.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°3 (ACCESO ZEAP EMPRESA PORTUARIA ARICA)
- 4.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°4 (ARICA/ LOTE O PTA AMERICA CENTRO EXPORTACIÓN PUERTA AMERICA)

Respuesta N° 1

1.1- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°1 (ARICA AEROPUERTO)

TIPO DE LETRA	CONDENSADA
LEYENDA	SIMPLE
DIMENSIONES	3836 mm X 1467 mm
AREA	5,62 m
ALTO MAYUSCULA	286 mm
ALTO MINUSCULA	200 mm

1.2.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°2 (TACNA AEROPUERTO/ZEAP - EMPRESA PORTUARIA ARICA PUERTA AMERICA)

TIPO DE LETRA	CONDENSADA
LEYENDA	SIMPLE
DIMENSIONES	3836 mm X 2507 mm
AREA	9,62 m
ALTO MAYUSCULA	289 mm
ALTO MINUSCULA	200 mm

1.3.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°3 (ACCESO ZEAP EMPRESA PORTUARIA ARICA)

TIPO DE LETRA	CONDENSADA
LEYENDA	SIMPLE
DIMENSIONES	3836 mm X 1467 mm
AREA	5,62 m
ALTO MAYUSCULA	286 mm
ALTO MINUSCULA	200 mm



1.4.- SEÑAL INFORMATIVA DE DIRECCIÓN N°4 (ARICA/ LOTE0 PTA AMERICA CENTRO EXPORTACIÓN PUERTA AMERICA)

TIPO DE LETRA	CONDENSADA
LEYENDA	SIMPLE
DIMENSIONES	3836 mm X 1809 mm
AREA	6,93 m
ALTO MAYUSCULA	289 mm
ALTO MINUSCULA	200 mm

Pregunta N° 2

Se consulta posibilidad de reemplazar el pavimento de terminación Asfalto, por alternativas de Hormigón H - 30 de espesor 18 cm. ó pavimento de adoquines?.

Respuesta N° 2

Se podrá reemplazar el pavimento de terminación asfalto por alternativa de hormigón H-30, de acuerdo al código de normas y EETT de obras de pavimentación del MINVU.

Será de responsabilidad del oferente la preparación de planos, antecedentes, EETT, y aclaración de observaciones para la aprobación del SERVIU, del cambio de pavimento.

La valorización de esta alternativa, deberá ser en formato de presupuesto con todas las partidas, denominando en título ALTERNATIVA B.



Ivan Silva Focacci
IVAN SILVA FOCACCI
GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA

[Handwritten signature]