

EMPRESA PORTUARIA ARICA

**ANT.: Bases Licitación “Construcción Oficina
2° piso Edificio EPA”.**

MAT.: Remite Respuestas a Consultas.

**SEÑORES
LICITANTES
PROPUESTA PÚBLICA EPA 05/2016
PRESENTE**

Arica, 28 de Marzo de 2016.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitación Pública N° 05/ 2016 relativa a los trabajos de “**Construcción Oficina 2° piso Edificio EPA**”, Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con respuestas a las consultas:

Pregunta N° 1

Debido a los ruidos que ocasionara la primera etapa de la obra, que considera la estructura metálica, para unir el 2do piso, se consulta restricción de horario para la obra o se podrá realizar trabajos en horario nocturno.

Respuesta N°1

Los trabajos de corte, soldadura y montaje de estructuras deben realizarse en horario nocturno, al igual que trabajos con ruidos molestos. Se debe considerar la construcción de estructuras principales en taller.

Pregunta N°2

Se solicita, remitir plano donde la empresa solicita los tres pts de trabajo, para instalación sistema eléctrico.

Respuesta N°2

El tendido y canalización de fuerza y dato, lo realizara en forma paralela a la ejecución de los trabajos EPA, por lo que el oferente no debe incluirlo en su oferta.

Pregunta N° 3

Se solicita indicar donde se debe canalizar el sistema eléctrico (tablero general u otro en particular) y si dicha oficina debe quedar con caja automática.

Respuesta N° 3


Según respuesta N° 2, solo debe considerar la iluminación y fuerza para el aire acondicionado.

Pregunta N°4

Se solicita indicar si la empresa cuenta con una conexión eléctrica suficiente para soportar consumo de máquinas de soldar, de corte etc, con la finalidad de no dañar ningún equipo o sistema que se encuentren en el edificio.

Respuesta N° 4

El adjudicado deberá solicitar a EPA antes del inicio de las obras punto de conexión eléctrica exclusiva para los trabajos.



MARIO MOYA MONTENEGRO
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PORTUARIA ARICA