

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANT.: Bases Licitación "Conexión Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad - Casino Antepuerto".

MAT.: Remite Respuestas a Consultas.

SEÑORES
LICITANTES
PROPUESTA PÚBLICA EPA 17/2015
CONEXIÓN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRICIDAD-CASINO ANTEPUERTO
PRESENTE

Arica, 20 de Noviembre de 2015.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitación Pública N° 17/2015 relativa al servicio de "Conexión Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad - Casino Antepuerto", Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con las respuestas a las consultas:

Pregunta N° 1

En agua potable, dice que la tubería debe ser cobre de 19 mm, y reducción a 12 Mm. Si el medidor es de 32 mm, se consideró la reducción de 32 a 19 mm en la Tee antes del medidor de agua.

Respuesta N° 1

Se debe considerar la conexión desde el MAP al ingreso del módulo cocina, según diámetros existentes y sus piezas especiales.

Pregunta N° 2

Se puede considerar HDPD en lugar de cobre, material más resistente y fácil de trabajar.

Respuesta N° 2

Si, se deberá indicar en la oferta.

Pregunta N° 3

Se solicita entregar la cota de profundidad de la cámara de alcantarillado que recibirá la descarga.

Respuesta N° 3

Será responsabilidad del oferente revisar las cotas de cámara existente y punto de conexión a cámara.

Pregunta N° 4

Se debe considerar ensayo PROCTOR de la cama de arena de las excavaciones.

Respuesta N° 4

No se contempla, pero el grado de compactación será el necesario para colocación de adocretos.

Pregunta N° 5

Hay algún tipo de calidad exigida en los materiales eléctricos, o se ajustara a los productos existentes certificados en el mercado.

Respuesta N° 5

Se solicita materiales nuevos, de primera calidad, según normas aplicables.



ERNESTO ALFARO CABEZAS
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PORTUARIA ARICA