

PLANTA GENERAL

Escala 1:50

LINEA OFICIAL


LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

SIMBOLOGIA

- PUNTO TELEFONICO
- PUNTO DE RED
- PUNTO DE TELEVISION
- CAJA DERIVACION TELEFONO
- CAJA DERIVACION DE RED
- CAJA DERIVACION TELEVISION
- Los Puntos Telefonicos y de Red (Computacion), iran a 0,4m. N.P.T.

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO											
T.D.A.	QTO.	PORT.	E. FLUJO	ENCH.	TOTAL	POTENCIA	FASE	PROTECCIONES	CANALIZACION	UBICACION	
Nº	100W	100W	100W	100W	100W	100W		DISY.	EMP.	DUCTO	
T.D.A. 1	1	6		3	9	0,84	R	10A	EVA 1.5	6 EMT 1/2"	MODULO 3
	2				7	1,05	R	10A	2x25A/30VA	6 EMT 1/2"	MODULO 3
	3	5			5	0,50	R	10A	EVA 1.5	6 EMT 1/2"	MODULO 2
T.D.A. 2	4			3	3	0,45	R	10A	2x25A/30VA	EVA 2.5	6 EMT 1/2"
	5	3		3	6	0,54	R	10A	EVA 1.5	6 EMT 1/2"	MODULO 1
T.D.A. 3	6				5	0,75	R	10A	2x25A/30VA	EVA 2.5	6 EMT 1/2"
TOTAL	14		6	15	35	4,13					

UBICACION



INSC. SEG. N°

FECHA:

PROYECTO INSTALACION ELECTRICA
CORRIENTES DEBILES
DESTINO COMERCIAL

CALLE: MAXIMO LIRA N° 389

LAMINA 1 DE 1

ESCALA 1:50 JUNIO 2020

DIBUJO : P. CAMPOS R.

COMUNAL: ARICA

PROPIETARIO

REG. 15991

BOBINSKY PUNTO ASTUDILLO

C.I. 9.978.957-3

INSTALADOR

ALEJANDRO FLORES MARTINEZ

I.C. 8.922.010-E CL. C

INST. ELECT. AUT.

CHONCHI 8553, POTE. BULNES, HUALPEN

EMPRESA PORTUARIA ARICA

RUT. 81.945.700-5